

表-1 令和4年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1 日産自動車株式会社横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	7ルン溶解炉	2.5t	新設	R4.11.17	0.066	1	
		7ルン溶解炉	4.0t	新設	R4.11.18	0	1	
		7ルン溶解炉	1.2t	新設	R4.5.16	0.0000060	1	
		7ルン溶解炉	1.2t	新設	R4.5.12	0	1	
2 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	4号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	令和4年度 未稼働
		5号焼却炉	≥4t	新設	R4.8.4	0.0000078	0.1	
		No.1燃料化炉	≥4t	新設	R4.6.2	0.00011	0.1	
		新1号焼却炉	≥4t	新設	R4.8.18	0.00010	0.1	
3 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R4.6.30	0.0046	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	R5.2.13	0.0035	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	R4.10.3	0.00064	1	
4 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	令和4年度 未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	令和4年度 未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	令和4年度 未稼働
5 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R4.7.22	0.00081	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	R4.9.28	0.0000063	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	R4.11.8	0.000036	1	
6 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R4.7.25	0.00000045	0.1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	R4.9.16	0.0000030	0.1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	R4.7.26	0.00000075	0.1	
		灰熔融炉	2~4t	既設	-	-	-	灰熔融炉で排ガス無し
7 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	令和4年度 未稼働
		4号焼却炉	≥4t	既設	R4.10.31	0.00017	0.1	
		新1号焼却炉	≥4t	新設	R4.10.19	0.00010	0.1	
		No.1燃料化炉	≥4t	新設	R4.10.25	0	0.1	
8 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R4.10.11	0.0062	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	R4.9.8	0.00032	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	R4.9.9	0.0092	1	
9 J&T環境株式会社横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	R4.4.27	0.00085	0.1	
		焼却炉	≥4t	新設	R4.10.19	0.00013	0.1	
10 ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2~4t	新設	-	-	1	令和4年度 未稼働
		焼却炉2	2~4t	新設	-	-	1	令和4年度 未稼働
11 株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	R4.7.2	0.51	5	
		焼却炉	2~4t	既設	R4.12.3	0.20	5	
12 日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	R4.11.18	0.00075	10	
13 三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	R4.9.15	0.027	10	
14 株式会社シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≥4t	新設	R4.6.2	0.011	0.1	
		焼却炉1	≥4t	新設	R4.10.25	0.00097	0.1	
		焼却炉2	≥4t	新設	R4.6.3	0.00032	0.1	
15 アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2~4t	新設	R4.10.26	0.0014	0.1	
16 明発工業株式会社	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	2~4t	新設	R4.6.10	0.0080	1	
17 横浜綿布工業株式会社	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
18 程ヶ谷カントリークラブ株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	R4.6.29	0.23	10	
19 程ヶ谷カントリークラブ株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	R4.12.20	0.21	10	
20 早川木材株式会社	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
21 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	R5.1.19	0.52	10	
		焼却炉	<2t	新設	-	-	5	令和4年度 未稼働
22 宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
23 株式会社松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
24 有限会社大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
25 内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
26 有限会社ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
27 株式会社キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
28 株式会社半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働
29 株式会社半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	令和4年度 未稼働

表-1 令和4年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
29	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	R4.12.20	0.12	10	
			焼却炉B	<2t	既設	R4.12.20	0.024	10	
30	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
31	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
32	有限会社久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
33	有限会社関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和4年度 未稼働
34	JFEエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和4年度 未稼働
35	横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	R5.3.3	2.8	10	

令和5年9月21日  
環境創造局水・土壌環境課長  
百瀬英雄  
電話 671-2803

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水) (令和4年度)

事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準(pg- TEQ/L)	備考
1 神奈川合同アセチレン株式会社	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	R5. 2. 20	0. 0018	10	雨水排水口
2 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R4. 10. 7	0. 020	10	雨水排水口
3 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R4. 10. 7	0. 0072	10	No. 1雨水排水口
				R4. 10. 7	0. 41	10	No. 2雨水排水口
				R4. 10. 7	0. 39	10	No. 3雨水排水口
4 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R4. 10. 7	1. 2	10	雨水排水口
5 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R4. 6. 6	0. 0070	10	No. 1雨水排水口
				R4. 6. 6	0. 11	10	No. 2雨水排水口
				R4. 6. 6	0. 0013	10	No. 3雨水排水口
				R4. 6. 6	0. 0013	10	No. 4雨水排水口
6 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R4. 10. 6	0. 19	10	No. 1雨水排水口
				R4. 10. 6	0. 031	10	No. 2雨水排水口
				R4. 10. 6	0. 97	10	No. 3雨水排水口
				R4. 10. 7	0. 036	10	No. 4雨水排水口
7 三友プラントサービス株式会社 横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R4. 6. 8	0. 65	10	雨水排水口
8 日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R4. 12. 8	0. 0028	10	第1排水口
				R4. 12. 8	0. 00022	10	第3排水口
9 J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	R4. 5. 2	0. 000093	10	No. 1排水口
10 横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	R4. 10. 14	0. 00014	10	排水口
				R4. 10. 14	0	10	オゾン処理出口
11 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	R4. 10. 14	0. 00061	10	No. 1排水口
				R4. 9. 21	0. 0029	10	雨水排水口
12 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	R4. 10. 17	0. 00054	10	排水口
				R4. 9. 28	0. 00057	10	雨水排水口
13 横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	R4. 11. 14	0. 00021	10	1系排水口
				R4. 11. 14	0. 00023	10	2系排水口
				R4. 11. 14	0. 00046	10	5系排水口
				R4. 11. 14	0. 000066	10	高度処理排水口
14 横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	R4. 11. 14	0. 00022	10	北排水口
				R4. 11. 14	0. 00019	10	中央排水口
				R4. 11. 14	0. 00021	10	南排水口